大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成27年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず 燃料チップ	kg kg	68,330	24,240	89,270										181,840
産業廃棄物	木くず	kg	958,170	1,179,500	1,377,140										3,514,810
	廃プラ類	kg	219,020	183,850	246,920										649,790
	汚泥	kg	752,730	820,620	1,016,500										2,589,850
	紙くず	kg	1,960	1,830	3,760										7,550
	繊維くず	kg	7,325	0	475										7,800
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,039,650	1,277,920	1,234,090										3,551,660
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	50,890	35,850	29,170										115,910
	計	kg	3,098,075	3,523,810	3,997,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,619,210

排ガス性状		単位	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	859	845	855										
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	181	183	183										
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	21	28	19										
測定結果	測定年月日(年6回)			2015/5/11											
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2015/5/11											
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	㎤/㎥N		47 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2015/5/11											
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.006未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2015/5/11											
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		25未満 異常なし											
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2015/4/15 9:00消火 2015/4/17 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え 実施(定期)。	2015/4/22 8:00消火 2015/4/24 16:30点火 水管漏れ補修 内部点検実施											