大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	103,160												103,160
購入燃料チップ		kg	12,110												12,110
産業廃棄物	木くず	kg	1,078,170												1,078,170
	廃プラ類	kg	379,670												379,670
	汚泥	kg	583,850												583,850
	紙くず	kg	9,920												9,920
	繊維くず	kg	200												200
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	871,200												871,200
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	14,950												14,950
	計	kg	3,053,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,053,230

排ガス性状		単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	873												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	179												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	21												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	㎤/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2016/4/12 8:00消火 2015/4/14 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え 実施(定期)。												