大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	103,160	39,490											142,650
購入燃料チップ		kg	12,110	284,860											296,970
産業廃棄物	木くず	kg	1,078,170	943,080											2,021,250
	廃プラ類	kg	379,670	423,040											802,710
	汚泥	kg	583,850	808,450											1,392,300
	紙くず	kg	9,920	2,320											12,240
	繊維くず	kg	200	6,850											7,050
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	871,200	940,460											1,811,660
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	14,950												14,950
	計	kg	3,053,230	3,448,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,501,780

排ガス性状		単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	873	859											
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	179	179											
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	21	19											
測定結果	測定年月日(年6回)			2016/5/20											
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6）	㎥N/h		0.045 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2016/5/20											
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100）	㎤/㎥N		39 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2016/5/20											
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2016./5/20											
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		23未満 異常なし											
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日		2016/4/12 8:00消火 2015/4/14 8:00点火	特になし											
	定修内容		計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え 実施(定期)。												