大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	103,160	39,490	126,810	136,510									405,970
購入燃料チップ		kg	12,110	284,860	386,690	97,460									781,120
産業廃棄物	木くず	kg	1,078,170	943,080	1,107,260	1,204,050									4,332,560
	廃プラ類	kg	379,670	423,040	450,650	211,180									1,464,540
	汚泥	kg	583,850	808,450	757,610	235,310									2,385,220
	紙くず	kg	9,920	2,320	2,760	1,520									16,520
	繊維くず	kg	200	6,850	8,500	3,038									18,588
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	871,200	940,460	1,171,680	718,890									3,702,230
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	14,950	15,950	12,090	13,710									56,700
	計	kg	3,053,230	3,464,500	4,024,050	2,621,668	0	0	0	0	0	0	0	0	13,163,448

排ガス性状		単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	873	859	884	897									
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	179	179	179	179									
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	21	19	19	17									
測定結果	測定年月日(年6回)			2016/5/20		2016/7/1									
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.045 異常なし		0.05未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2016/5/20		2016/7/1									
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	㎤/㎥N		39 異常なし		24 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2016/5/20		2016/7/1									
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし		0.004未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2016./5/20		2016/7/1									
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		23未満 異常なし		20未満 異常なし									
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2016/4/12 8:00消火 2015/4/14 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え 実施(定期)。	特になし	特になし	2016/7/18 15:00消火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。	2016/8/5 15:00点火								