

大興製紙株式会社 中間処理施設(焼却施設)の維持管理情報

施設の名称 : 混焼ボイラー(流動床焼却炉)
 施設の種類 : 流動床ボイラー
 施設の住所 : 静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物	単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物 木くず	kg	103,160	39,490	126,810	136,510	113,560	118,580	116,070	84,670	107,580	112,380			1,058,810
購入燃料チップ	kg	12,110	284,860	386,690	97,460	0	0	197,310	0	365,950	0			1,344,380
産業廃棄物 木くず	kg	1,078,170	943,080	1,107,260	1,204,050	1,258,510	1,379,260	1,258,000	902,500	1,008,660	910,040			11,049,530
廃プラ類	kg	379,670	423,040	450,650	211,180	312,210	414,720	488,810	570,680	511,120	600,130			4,362,210
汚泥	kg	583,850	808,450	757,610	235,310	443,950	536,500	347,210	560,320	473,590	508,140			5,274,930
紙くず	kg	9,920	2,320	2,760	1,520	1,940	1,800	1,310	2,280	2,750	1,750			28,350
繊維くず	kg	200	6,850	8,500	3,038	2,500	2,250	7,825	1,176	1,825	2,000			36,164
自社汚泥 (大興汚泥)	kg	871,200	940,460	1,171,680	718,890	1,043,980	1,183,380	1,175,930	1,226,400	850,500	998,470			10,180,890
自社雑芥 (大興雑芥)	kg	14,950	15,950	12,090	13,710	15,270	16,870	15,580	13,240	9,580	20,540			147,780
計	kg	3,053,230	3,464,500	4,024,050	2,621,668	3,191,920	3,653,360	3,608,045	3,381,266	3,331,555	3,153,450	0	0	33,483,044

排ガス性状	単位	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリートポット) 排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	°C 800≧ °C	873 179	859 179	884 179	897 179	875 182	873 183	889 182	879 182	882 181	888 178		
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	21	19	19	17	10	12	9	11	12	14		
測定結果	測定年月日(年6回)		2016/5/20	2016/7/1	2016/8/23	2016/9/5	2016/11/4	2017/1/19						
	硫黄酸化物濃度 (基準値26.6)	mN/h	0.045	0.05未満	0.06未満	0.05未満	0.049	0.05未満	0.05未満	0.049	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	測定年月日(年6回)		2016/5/20	2016/7/1	2016/8/23	2016/9/5	2016/11/4	2017/1/19						
	窒素酸化物濃度 NOx (基準値100)	cm/mN	39	24	58	37	36	43						
	測定年月日(年6回)		2016/5/20	2016/7/1	2016/8/23	2016/9/5	2016/11/4	2017/1/19						
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/mN	0.005未満	0.004未満	0.004未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007未満	0.007未満
	測定年月日(年6回)		2016/5/20	2016/7/1	2016/8/23	2016/9/5	2016/11/4	2017/1/19						
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/mN	23未満	20未満	22未満	23未満	22未満	22未満	32未満	22未満	22未満	22未満	32未満	32未満
	測定年月日(年1回)		2016/4/12	2016/7/18	2016/8/5	2016/10/3	2016/12/24	2016/1/4						
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm				4								
測定年月日(年1回)		2016/4/12	2016/7/18	2016/8/5	2016/10/3	2016/12/24	2016/1/4							
測定年月日(年2回)		2016/4/12	2016/7/18	2016/8/5	2016/10/3	2016/12/24	2016/1/4							
ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	pg-TEQ/m													
測定年月日(年2回)		2016/4/12	2016/7/18	2016/8/5	2016/10/3	2016/12/24	2016/1/4							
ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m													
特記事項	運転停止年月日		2016/4/12	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14	2016/4/14
定修内容		8:00消火 2015/4/14 8:00点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量替え 実施(定期)。	特になし	特になし	15:00消火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 珪砂全量交換実施。	15:00点火	特になし	8:30消火 2016/10/4 20:00点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量替え 実施(定期)	特になし	2016/12/24 8:00消火 冬期休転 内部点検実施。 珪砂全量交換実施。	2016/1/4 14:30点火			