大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	86,180												86,180
購入燃料チップ		kg	343,820												343,820
産業廃棄物	木くず	kg	1,026,790												1,026,790
	廃プラ類	kg	292,340												292,340
	汚泥	kg	664,120												664,120
	紙くず	kg	5,420												5,420
	繊維くず	kg	600												600
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,130,680												1,130,680
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	13,210												13,210
	計	kg	3,563,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,160

排ガス性状		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	902												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	180												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	11												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	c㎥/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2017/4/18 8:00消火 2017/4/20 12:30点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え 実施(定期)。												

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0												0
購入燃料チップ		kg	1,575,080												1,575,080
産業廃棄物	木くず	kg	0												0
	動植物性残渣	kg	91,290												91,290
	廃プラ類	kg	425,870												425,870
	汚泥	kg	286,020												286,020
	紙くず	kg	0												0
	繊維くず	kg	0												0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0												0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0												0
	計	kg	2,378,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,260

排ガス性状		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	950												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	182												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	6												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	㎤/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2017/4/28 7:30消火 2017/4/28 13:30点火 吸収塔内部 点検、洗浄												