大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	86,180	69,025	79,260	124,140									358,605
購入燃料チップ		kg	343,820	680,670	15,600	179,010									1,219,100
産業廃棄物	木くず	kg	1,026,790	1,035,320	1,206,560	1,285,270									4,553,940
	廃プラ類	kg	292,340	356,110	515,060	246,310									1,409,820
	汚泥	kg	664,120	767,790	968,480	416,930									2,817,320
	紙くず	kg	5,420	2,370	190	1,460									9,440
	繊維くず	kg	600	2,375	4,588	0									7,563
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,130,680	1,325,790	1,237,870	768,220									4,462,560
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	13,210	12,870	22,110	8,580									56,770
	計	kg	3,563,160	4,252,320	4,049,718	3,029,920	0	0	0	0	0	0	0	0	14,895,118

排ガス性状		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	902	908	891	892									
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	180	180	181	181									
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	11	19	15	17									
測定結果	測定年月日(年6回)			2017/5/16		2017/7/14									
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし		0.05未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2017/5/16		2017/7/14									
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	㎤/㎥N		67 異常なし		45 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2017/5/16		2017/7/14									
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし		0.004未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2017/5/16		2017/7/14									
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		21未満 異常なし		22未満 異常なし									
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2017/4/18 8:00消火 2017/4/20 12:30点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え 実施(定期)。	特になし	特になし	2016/7/17 12:00消火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。	2017/8/3 8:30点火								

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成28年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0									0
	購入燃料チップ	kg	1,575,080	1,319,800	1,062,420	809,170									4,766,470
産業廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0									0
	動植物性残渣	kg	91,290	128,030	169,250	100,780									489,350
	廃プラ類	kg	425,870	307,320	242,720	220,490									1,196,400
	汚泥	kg	286,020	259,840	249,820	295,080									1,090,760
	紙くず	kg	0	0	0	0									0
	繊維くず	kg	0	0	0	0									0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0									0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0	0	0	0									0
	計	kg	2,378,260	2,014,990	1,724,210	1,425,520	0	0	0	0	0	0	0	0	7,542,980

排ガス性状		単位	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	950	943	927	936									
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	182	186	198	195									
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	6	16	9	12									
測定結果	測定年月日(年6回)			2017/5/19		2017/7/3									
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.03未満 異常なし		0.04未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2017/5/19		2017/7/3									
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	㎤/㎥N		68 異常なし		66 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2017/5/19		2017/7/3									
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.004未満 異常なし		0.004未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2017/5/19		2017/7/3									
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		21未満 異常なし		23未満 異常なし									
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日		2017/4/28 7:30消火 2017/4/28 13:30点火	特になし	2017/6/3 9:00消火 2017/6/7 8:00点火	2017/7/16 8:30消火	2017/8/4 8:30点火								
	定修内容		吸収塔内部 点検、洗浄		点検、洗浄	夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。									