大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成29年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	183,150												183,150
購入燃料チップ		kg	35,380												35,380
産業廃棄物	木くず	kg	959,460												959,460
	廃プラ類	kg	346,260												346,260
	汚泥	kg	494,150												494,150
	紙くず	kg	750												750
	繊維くず	kg	0												0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,283,470												1,283,470
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	27,170												27,170
	計	kg	3,329,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,790

排ガス性状		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	916												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	176												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	10												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6）	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100）	c㎥/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2018/4/17 10:30消火 2018/4/19 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え												

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　:No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

平成29年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0												0
購入燃料チップ		kg	1,142,200												1,142,200
産業廃棄物	木くず	kg													0
	動植物性残渣	kg	128,590												128,590
	廃プラ類	kg	338,210												338,210
	汚泥	kg	240,850												240,850
	紙くず	kg	0												0
	繊維くず	kg	0												0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0												0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0												0
	計	kg	1,849,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,850

排ガス性状		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	871												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	170												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	18												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6）	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100）	cm³/m³N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/m³N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/m³N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/m³													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m³													
特記事項	運転停止年月日		2018/4/8 6:00消火 2018/4/11 8:00点火												
	定修内容		計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え												