大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

平成29年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	183,150	87,360	58,740										329,250
	購入燃料チップ	kg	35,380	229,150	0										264,530
産業廃棄物	木くず	kg	959,460	1,123,920	1,104,120										3,187,500
	廃プラ類	kg	346,260	357,830	401,100										1,105,190
	汚泥	kg	494,150	434,360	348,340										1,276,850
	紙くず	kg	750	700	900										2,350
	繊維くず	kg	0	0	0										0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,283,470	1,670,560	1,336,250										4,290,280
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	27,170	19,000	30,110										76,280
	計	kg	3,329,790	3,922,880	3,279,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,532,230

排ガス性状		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	916	909	899										
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	176	176	177										
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	10	7	6										
測定結果	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2									
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし		0.05未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2									
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	㎤/㎥N		55 異常なし		51 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2									
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.006 異常なし		0.005未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2									
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		22未満 異常なし		25未満 異常なし									
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2018/4/17 10:30消火 2018/4/19 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え	特になし	2018/6/4 13:00消火 2018/6/6 13:00点火 内部点検 珪砂全量替え										

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成29年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0										0
購入燃料チップ		kg	1,142,200	1,718,700	1,728,500										4,589,400
産業廃棄物	木くず	kg													0
	動植物性残渣	kg	128,590	175,900	168,700										473,190
	廃プラ類	kg	338,210	332,190	289,420										959,820
	汚泥	kg	240,850	271,600	221,380										733,830
	紙くず	kg	0	0	0										0
	繊維くず	kg	0	0	0										0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0										0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0	0	0										0
	計	kg	1,849,850	2,498,390	2,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,756,240

排ガス性状		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	871	921	910										
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	170	168	166										
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	18	11	14										
測定結果	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2									
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.04未満 異常なし		0.04未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2									
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	㎤/㎥N		40 異常なし		46 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2									
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし		0.004未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2									
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		22未満 異常なし		20未満 異常なし									
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2018/4/8 6:00消火 2018/4/11 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え	特になし	特になし										