大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

平成30年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	183,150	87,360	58,740	95,250	90,750	44,040							559,290
購入燃料チップ		kg	35,380	229,150	0	0	2,790	0							267,320
産業廃棄物	木くず	kg	959,460	1,123,920	1,104,120	1,127,990	1,125,520	1,264,400							6,705,410
	廃プラ類	kg	346,260	357,830	401,100	225,500	704,410	416,680							2,451,780
	汚泥	kg	494,150	434,360	348,340	159,180	347,430	298,690							2,082,150
	紙くず	kg	750	700	900	540	1,140	540							4,570
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0							0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,283,470	1,670,560	1,336,250	93,404	1,609,270	1,560,420							7,553,374
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	27,170	19,000	30,110	25,150	18,110	28,280							147,820
	計	kg	3,329,790	3,922,880	3,279,560	1,727,014	3,899,420	3,613,050	0	0	0	0	0	0	19,771,714

排ガス性状		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	916	909	899	888	910	924							
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	176	176	177	175	177	179							
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	10	7	6	8	5	4							
測定結果	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2		2018/9/6							
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし		0.05未満 異常なし		0.05未満 異常なし							
	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2		2018/9/6							
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	㎤/㎥N		55 異常なし		51 異常なし		53 異常なし							
	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2		2018/9/6							
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.006 異常なし		0.005未満 異常なし		0.004未満 異常なし							
	測定年月日(年6回)			2018/5/15		2018/7/2		2018/9/6							
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		22未満 異常なし		25未満 異常なし		23未満 異常なし							
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)						2018/8/7								
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥					0.005 異常なし								
	測定年月日(年2回)					2018/7/25									
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥				0.64 異常なし									
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2018/4/17 10:30消火 2018/4/19 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え	特になし	2018/6/4 13:00消火 2018/6/6 13:00点火 内部点検 珪砂全量替え	2018/7/18 12:00消火	2018/8/1 8:00点火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。	特になし							

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

平成30年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	37,150							37,150
購入燃料チップ		kg	1,142,200	1,718,700	1,728,500	1,242,470	1,613,370	1,715,640							9,160,880
産業廃棄物	木くず	kg													0
	動植物性残渣	kg	128,590	175,900	168,700	59,240	137,800	124,220							794,450
	廃プラ類	kg	338,210	332,190	289,420	76,770	216,020	359,950							1,612,560
	汚泥	kg	240,850	271,600	221,380	57,240	228,100	227,010							1,246,180
	紙くず	kg	0	0	0	0	0	0							0
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0							0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0	0	0							0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0	0	0	0	0	0							0
	計	kg	1,849,850	2,498,390	2,408,000	1,435,720	2,195,290	2,463,970	0	0	0	0	0	0	12,851,220

排ガス性状		単位	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	871	921	910	905	934	955							
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	170	168	166	167	164	161							
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	18	11	14	13	6	4							
測定結果	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2		2018/9/6							
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h		0.04未満 異常なし		0.04未満 異常なし		0.04未満 異常なし							
	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2		2018/9/6							
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	cm³/m³N		40 異常なし		46 異常なし		64 異常なし							
	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2		2018/9/6							
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/m³N		0.005未満 異常なし		0.004未満 異常なし		0.004未満 異常なし							
	測定年月日(年6回)			2018/5/18		2018/7/2		2018/9/6							
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/m³N		22未満 異常なし		20未満 異常なし		20未満 異常なし							
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)						2018/8/8								
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/m³					0.2500 再測定予定								
	測定年月日(年2回)					2018/7/25									
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m³				0.16 異常なし									
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2018/4/8 6:00消火 2018/4/11 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え	特になし	特になし	2018/7/17 10:00消火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。	2018/8/2 7:30点火	特になし	2018/10/1 8:00消火 2018/10/4 7:30点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え						