大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2019年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	102,460												102,460
購入燃料チップ		kg	11,680												11,680
産業廃棄物	木くず	kg	1,229,170												1,229,170
	廃プラ類	kg	531,220												531,220
	汚泥	kg	149,620												149,620
	紙くず	kg	770												770
	繊維くず	kg	0												0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	100,500												100,500
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	27,980												27,980
	計	kg	2,153,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153,400

排ガス性状		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≦	931												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≦200	177												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	5												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6）	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100）	㎤/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2018/4/17 10:30消火 2018/4/19 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え												

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2019年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	90,350												90,350
購入燃料チップ		kg	1,285,470												1,285,470
購入	RPF	kg	20,790												20,790
産業廃棄物	木くず	kg													0
	動植物性残渣	kg	0												0
	廃プラ類	kg	272,720												272,720
	汚泥	kg	517,990												517,990
	紙くず	kg	0												0
	繊維くず	kg	0												0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0												0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0												0
	計	kg	2,187,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,320

排ガス性状		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	981												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	168												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	6												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6）	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100）	㎤/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2018/4/8 6:00消火 2018/4/11 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え												