

大興製紙株式会社 中間処理施設(焼却施設)の維持管理情報

施設の名称 : No.1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
 施設の種類 : 流動床ボイラー
 施設の住所 : 静岡県富士市上横割10番地

2019年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	102,460	68,560	71,200	89,150	85,780	51,310	77,390	173,830	58,540	50,980			829,200
	購入燃料チップ	kg	11,680	0	0	0	18,580	0	2,000	0	0	27,180			59,440
産業廃棄物	木くず	kg	1,229,170	1,294,370	1,191,810	1,314,270	1,113,480	1,147,510	1,448,910	1,012,740	997,710	1,231,910			11,981,880
	廃プラ類	kg	531,220	541,450	475,470	149,020	395,430	504,710	588,020	452,220	471,730	364,230			4,473,500
	汚泥	kg	149,620	211,920	187,210	98,920	236,080	560,530	448,790	393,380	325,540	424,180			3,036,170
	紙くず	kg	770	520	720	300	620	780	1,480	170	160	450			5,970
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,005,000	1,241,550	1,073,530	791,130	861,110	1,219,430	1,017,060	1,225,680	861,290	924,400			10,220,180
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	27,980	22,460	20,970	19,440	11,670	20,400	14,210	13,830	11,480	11,880			174,320
	計	kg	3,057,900	3,380,830	3,020,910	2,462,230	2,722,750	3,504,670	3,597,860	3,271,850	2,726,450	3,035,210	0	0	30,780,660

排ガス性状		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃	931	928	909	924	911	915	920	928	905	879			
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃	177	178	176	179	177	181	181	181	178	177			
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	5	6	5	5	5	5	5	4	6	9			
測定結果	測定年月日(年6回) 硫黄酸化物濃度	mN/h		2019/5/9 0.05未満		2019/7/5 0.05未満		2019/9/9 0.05未満		2019/11/12 0.05未満		2020/1/17 0.05未満			
	SOx (基準値26.6)			異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回) 窒素酸化物濃度	cm ³ /mN		2019/5/9 54		2019/7/5 54		2019/9/9 49		2019/11/12 53		2020/1/17 39			
	NOx (基準値100)			異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回) ばいじん濃度	g/mN		2019/5/9 0.004未満		2019/7/5 37.000		2019/9/9 0.005未満		2019/11/12 0.005未満		2020/1/17 0.005未満			
	(基準値0.04)			異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回) 塩化水素濃度	mg/mN		2019/5/9 20未満		2019/7/5 20未満		2019/9/9 26未満		2019/11/12 21未満		2020/1/17 23未満			
	(基準値300)			異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年1回) 一酸化炭素濃度	ppm													
	(基準値100)														
測定年月日(年1回) ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³														
(基準値0.1)															
測定年月日(年2回) ダイオキシン濃度	pg-TEQ/m ³				2019/7/31										
作業環境(基準値2.5)					0.40										
特記事項	運転停止年月日		2019/4/17 10:30消火 2019/4/19 8:00点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量替え	特になし	特になし	2019/7/21 13:00消火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 珪砂全量交換実施。	2019/8/8	特になし	2019/10/28 7:00消火 2019/10/30 7:00点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量替え	特になし	2019/12/22 10:00消火 冬期休転。 内部点検実施。 珪砂全量交換実施。	2020/1/9 7:00点火			

大興製紙株式会社 中間処理施設(焼却施設)の維持管理情報

施設の名称 : No.2混焼ボイラー(流動床焼却炉)
 施設の種類 : 流動床ボイラー
 施設の住所 : 静岡県富士市上横割10番地

2019年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
購入	購入燃料チップ	kg	1,285,470	1,540,750	1,301,840	878,830	1,172,830	1,285,350	1,057,720	1,292,650	876,310	565,230			11,256,980
購入	RPF	kg	20,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,260		52,050
産業廃棄物	木くず	kg	90,350	309,150	278,470	375,870	167,350	214,570	250,040	373,640	366,410	0			2,425,850
	動植物性残渣	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	廃プラ類	kg	272,720	357,250	411,390	306,970	337,290	375,810	355,510	382,800	245,490	409,860			3,455,090
	汚泥	kg	517,990	589,530	601,130	439,790	468,610	489,240	462,200	576,320	398,180	400,680			4,943,670
	紙くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	計	kg	2,187,320	2,796,680	2,592,830	2,001,460	2,146,080	2,364,970	2,125,470	2,625,410	1,886,390	1,375,770	31,260	0	22,133,640

排ガス性状		単位	平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	°C	981	973	967	963	945	944	963	959	940	923			
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	°C	168	170	168	171	173	172	175	173	170	168			
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	6	5	4	7	8	7	5	9	5	5			
測定結果	測定年月日(年6回)			2019/5/9		2019/7/5		2019/9/9		2019/11/12		2020/1/17			
	硫酸化物濃度	mN/h		0.04未満		0.04未満		0.04未満		0.04未満		0.04未満			
	SOx (基準値26.6)			異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回)			2019/5/9		2019/7/5		2019/9/9		2019/11/12		2020/1/17			
	窒素酸化物濃度	cm ³ /mN		35		37		51		62		66			
	NOx (基準値100)			異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回)			2019/5/9		2019/7/5		2019/9/9		2019/11/12		2020/1/17			
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/m ³		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満			
	測定年月日(年6回)			2019/5/9		2019/9/9		2019/11/12		2020/1/17					
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/m ³		19未満		19未満		20未満		21未満		17未満			
測定年月日(年1回)															
一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm														
測定年月日(年1回)															
ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/m ³														
測定年月日(年2回)						2019/7/31									
ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m ³					0.18									
特記事項	運転停止年月日		2019/4/8	特になし	特になし	2019/7/23	2019/8/7	特になし	2019/10/6	特になし	2019/12/23	2020/1/8			
	定修内容		6:00消火 2019/4/11 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え			12:00消火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。			7:00消火 2019/10/9 9:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え		2:00消火 冬期休転。 内部点検実施。 硅砂全量交換実施。				