大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

2019年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	77,210												77,210
購入燃料チップ		kg	56,800												56,800
産業廃棄物	木くず	kg	1,222,350												1,222,350
	廃プラ類	kg	313,450												313,450
	汚泥	kg	499,680												499,680
	紙くず	kg	980												980
	繊維くず	kg	0												0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,181,130												1,181,130
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	12,270				0								12,270
	計	kg	3,363,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363,870

排ガス性状		単位	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	902												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	175												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	9												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	㎤/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2020/4/9 1:00消火 2020/4/10 5:00点火 搬送コンベア ベルト切れ 補修実施												

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2019年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0												0
購入燃料チップ		kg	875,440												875,440
購入	RPF	kg	0												0
産業廃棄物	木くず	kg	207,390												207,390
	動植物性残渣	kg	0												0
	廃プラ類	kg	658,830												658,830
	汚泥	kg	208,900												208,900
	紙くず	kg	0												0
	繊維くず	kg	0												0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	40,000												40,000
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0												0
	計	kg	1,990,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,560

排ガス性状		単位	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≦	923												
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≦200	170												
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	4												
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	cm³/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2019/4/8 6:00消火 2019/4/11 8:00点火 計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え												