大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2020年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2020年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	77,210	49,640											126,850
購入燃料チップ		kg	56,800	60,100											116,900
産業廃棄物	木くず	kg	1,222,350	946,150											2,168,500
	廃プラ類	kg	313,450	321,860											635,310
	汚泥	kg	499,680	316,310											815,990
	紙くず	kg	980	610											1,590
	繊維くず	kg	0	0											0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,181,130	947,940											2,129,070
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	12,270	13,120			0								25,390
	計	kg	3,363,870	2,655,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,019,600

排ガス性状		単位	2020年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	902	926											
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	175	169											
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	9	8											
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6）	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100）	cm³/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日		2020/4/9 1:00消火	2020/4/30 8:00消火											
	定修内容		2020/4/10 5:00点火 搬送コンベア ベルト切れ 補修実施	2020/5/10 11:30点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量入替											

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2020年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2020年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0											0
購入燃料チップ		kg	875,440	494,980											1,370,420
購入	RPF	kg	0	0											0
産業廃棄物	木くず	kg	207,390	376,210											583,600
	動植物性残渣	kg	0	0											0
	廃プラ類	kg	658,830	597,820											1,256,650
	汚泥	kg	208,900	325,680											534,580
	紙くず	kg													0
	繊維くず	kg													0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	40,000	0											40,000
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	0	0											0
	計	kg	1,990,560	1,794,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,785,250

排ガス性状		単位	2020年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ 800≧	923	938											
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ ≧200	170	167											
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	4	2											
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6）	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100）	c㎥/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日		2020/4/8 6:00消火 2020/4/11 8:00点火	2020/4/30 8:00消火 2020/5/9 7:00点火											
	定修内容		計画停止 内部点検実施 硅砂全量替え	計画停止 内部点検実施											