大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2021年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	41,640	27,060											68,700
購入燃料チップ		kg	74,790												74,790
産業廃棄物	木くず	kg	978,920	962,440											1,941,360
	廃プラ類	kg	378,250	422,480											800,730
	汚泥	kg	312,420	436,620											749,040
	紙くず	kg	720	640											1,360
	繊維くず	kg	0	0											0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,117,030	1,014,740											2,131,770
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	15,810	12,930			0								28,740
	計	kg	2,919,580	2,876,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,796,490

排ガス性状		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	910	894											
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	166	168											
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	11	14											
測定結果	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h		0.06未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	㎤/㎥N		37 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.007未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		32未満 異常なし											
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2021/4/5 8:00消火 2021/4/8 8:00点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量入替												

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2021年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購入燃料チップ		kg	1,282,710												1,282,710
購入	RPF	kg	0	8,010											8,010
産業廃棄物	木くず	kg	0	0											0
	動植物性残渣	kg	0	0											0
	廃プラ類	kg	656,790	409,830											1,066,620
	汚泥	kg	277,120	151,060											428,180
	紙くず	kg	0 1,117,030	0											0
	繊維くず	kg	0	0											0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0											0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	2,216,620	568,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,520

排ガス性状		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	915	867											
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	175	177											
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	4	8											
測定結果	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	㎤/㎥N		32 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2021/5/18											
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		26未満 異常なし											
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容			2021/5/1 7:00消火 2021/5/10 7:00点火 計画停止											