大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2021年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	41,640	27,060	28,810	167,820	395,890	100,850							762,070
購入燃料チップ		kg	74,790	86,980	126,820	146,900	10,860	0							446,350
産業廃棄物	木くず	kg	978,920	962,440	970,980	897,720	813,150	1,254,680							5,877,890
	廃プラ類	kg	378,250	422,480	319,100	186,260	311,100	450,790							2,067,980
	汚泥	kg	312,420	436,620	393,130	274,360	505,750	481,210							2,403,490
	紙くず	kg	720	640	750	580	200	450							3,340
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0							0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	1,117,030	1,014,740	1,054,980	682,820	744,810	1,072,760							5,687,140
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	15,810	12,930	13,020	12,090	21,500 0	15,750							91,100
	計	kg	2,919,580	2,963,890	2,907,590	2,368,550	2,803,260	3,376,490	0	0	0	0	0	0	17,339,360

排ガス性状		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	910	894	901	905	882	889							
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	166	168	167	170	172	172							
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	11	14	8	7	14	12							
測定結果	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h		0.06未満 異常なし		0.06未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	㎤/㎥N		37 異常なし		34 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.007未満 異常なし		0 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		32未満 異常なし		32未満 異常なし									
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)						2021/8/10								
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥					0.0110 異常なし								
	測定年月日(年2回)						2021/8/4								
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥					0.71 異常なし								
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2021/4/5 8:00消火 2021/4/8 8:00点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量入替			※一般廃棄物 熱海災害木屑142.29t受入 7/19　12:00消火 8/5　8:00点火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。	※一般廃棄物 熱海災害木屑374.28t受入								

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2021年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購入燃料チップ		kg	1,282,710	654,920	1,030,290	678,510	457,150	771,200							4,874,780
購入	RPF	kg	0	8,010	39,560	0	0	0							47,570
産業廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0							0
	動植物性残渣	kg	0	0	0	0	0	0							0
	廃プラ類	kg	656,790	409,830	595,900	357,740	504,000	661,500							3,185,760
	汚泥	kg	277,120	151,060	334,630	168,410	124,070	308,780							1,364,070
	紙くず	kg	0 1,117,030	0	0	0	0	0							0
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0							0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0	0	0							0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	2,216,620	1,223,820	2,000,380	1,204,660	1,085,220	1,741,480	0	0	0	0	0	0	9,472,180

排ガス性状		単位	2021年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	915	867	913	927	904	912							
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	175	177	178	178	175	177							
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	4	8	3	3	6	6							
測定結果	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	硫黄酸化物濃度 SOx （基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし		0.04未満 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	窒素酸化物濃度 NOx （基準値100)	㎤/㎥N		32 異常なし		30 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし		0.004 異常なし									
	測定年月日(年6回)			2021/5/18		2021/7/12									
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		26未満 異常なし		25未満 異常なし									
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)					2021/7/29									
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥				0.91 異常なし									
特記事項	運転停止年月日 定修内容			2021/5/1 7:00消火 2021/5/10 7:00点火 計画停止		2021/7/18 9:00消火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。	2021/8/6 7:00点火								