大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

2022年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	26,660	16,260											42,920
購入燃料チップ		kg	0	62,150											62,150
産業廃棄物	木くず	kg	1,031,450	1,045,750											2,077,200
	廃プラ類	kg	347,820	584,360											932,180
	汚泥	kg	256,130	412,770											668,900
	紙くず	kg	290	190											480
	繊維くず	kg													0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	805,120	1,189,740											1,994,860
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	16,120	0			0								16,120
	計	kg	2,483,590	3,311,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,794,810

排ガス性状		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800													
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧													
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm													
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	c㎥/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容														

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2022年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg													0
購入燃料チップ		kg	206,130	631,550											837,680
購入	RPF	kg	0	0											0
産業廃棄物	木くず	kg													0
	動植物性残渣	kg													0
	廃プラ類	kg	494,800	405,790											900,590
	汚泥	kg	221,780	156,160											377,940
	紙くず	kg													0
	繊維くず	kg													0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0											0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	922,710	1,193,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,210

排ガス性状		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800													
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧													
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm													
測定結果	測定年月日(年6回)														
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h													
	測定年月日(年6回)														
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	c㎥/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N													
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N													
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日														
	定修内容														