大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

2022年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	26,660	16,260	20,660	18,730	17,890	18,590							118,790
購入燃料チップ		kg	0	62,150	53,440	27,510	17,790								160,890
産業廃棄物	木くず	kg	1,031,450	1,045,750	1,093,560	991,570	918,410	1,089,000							6,169,740
	廃プラ類	kg	347,820	584,360	531,640	241,690	506,430	726,800							2,938,740
	汚泥	kg	256,130	412,770	369,980	295,860	229,690	362,710							1,927,140
	紙くず	kg	290	190	140	230	370	280							1,500
	繊維くず	kg													0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	805,120	1,189,740	1,143,970	504.46	802.77	1,184.78							3,141,322
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	16,120	35,110	17,150	12,080	17,260 0	17,020							114,740
	計	kg	2,483,590	3,346,330	3,230,540	1,588,174	1,708,643	2,215,585	0	0	0	0	0	0	14,572,862

排ガス性状		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	904	916	916	899	885	897							
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	175	169	170	169	174	177							
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	8	8	11	5	13	14							
測定結果	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/8								
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.06未満 異常なし			0.05未満 異常なし								
	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/8								
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	cm³/㎥N		35 異常なし			24 異常なし								
	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/8								
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし			0.005未満 異常なし								
	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/8								
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		27未満 異常なし			29未満 異常なし								
	測定年月日(年1回)						2022/8/8								
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm					31未満 異常なし								
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容		2022/4/13 9:30消火 2022/4/22 9:00点火 計画停止 内部点検実施 珪砂全量入替			7/16　15:00消火 8/5　8:00点火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。									

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2022年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg													0
購入燃料チップ		kg	206,130	631,550	681,860		371,350								1,890,890
購入	RPF	kg	0	0	0										0
産業廃棄物	木くず	kg													0
	動植物性残渣	kg					6,780								6,780
	廃プラ類	kg	494,800	405,790	518,110	81,040	483,940	504,750							2,488,430
	汚泥	kg	221,780	156,160	220,970	59,510	88,290	136,720							883,430
	紙くず	kg													0
	繊維くず	kg													0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0									0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	922,710	1,193,500	1,420,940	140,550	950,360	641,470	0	0	0	0	0	0	5,269,530

排ガス性状		単位	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	930	911	907	871	862								
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	180	178	181	180	179								
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	3	4	4	8	7								
測定結果	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/19								
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.04未満 異常なし			0.04未満 異常なし								
	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/19								
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	cm³/m³N		27 異常なし			27 異常なし								
	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/19								
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/m³N		0.005未満 異常なし			0.005未満 異常なし								
	測定年月日(年6回)			2022/5/18			2022/8/19								
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/m³N		29未満 異常なし			26未満 異常なし								
	測定年月日(年1回)						2022/8/19								
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm					2未満 異常なし								
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日		2022/4/14 12:00消火 2022/4/22 9:00点火			2022/7/17 8:00消火	2022/8/4 8:00点火								
	定修内容		計画停止 珪砂全量入替			夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。									