# 大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**:No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　:流動床ボイラー
施設の住所　:静岡県富士市上横割10番地

2022年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

| 処分した廃棄物 | | 単位 | 2022年<br>4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年<br>1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 木くず | kg | 26,660 | 16,260 | 20,660 | 18,730 | 17,890 | 18,590 | 27,320 | | | | | | 146,110 |
| 購入燃料チップ | | kg | 0 | 62,150 | 53,440 | 27,510 | 17,790 | 20,760 | 67,980 | | | | | | 249,630 |
| 産業廃棄物 | 木くず | kg | 1,031,450 | 1,045,750 | 1,093,560 | 991,570 | 918,410 | 1,089,000 | 1,066,330 | | | | | | 7,236,070 |
| | 廃プラ類 | kg | 347,820 | 584,360 | 531,640 | 241,690 | 506,430 | 726,800 | 372,620 | | | | | | 3,311,360 |
| | 汚泥 | kg | 256,130 | 412,770 | 369,980 | 295,860 | 229,690 | 362,710 | 229,240 | | | | | | 2,156,380 |
| | 紙くず | kg | 290 | 190 | 140 | 230 | 370 | 280 | 320 | | | | | | 1,820 |
| | 繊維くず | kg | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 自社汚泥<br>(大興汚泥) | kg | 805,120 | 1,189,740 | 1,143,970 | 504.46 | 802.77 | 1,184.78 | 985.40 | | | | | | 3,142,307 |
| | 自社雑芥<br>(大興雑芥) | kg | 16,120 | 35,110 | 17,150 | 12,080 | 17,260<br>0 | 17,020 | 24,190 | | | | | | 138,930 |
| | 計 | kg | 2,483,590 | 3,346,330 | 3,230,540 | 1,588,174 | 1,708,643 | 2,236,345 | 1,788,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,382,607 |

| 排ガス性状 | | 単位 | 2022年<br>4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年<br>1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス温度 | 燃焼ガス温度<br>(フリーボード) | ℃<br>≧800 | 904 | 916 | 916 | 899 | 885 | 897 | 875 | | | | | | |
| | 排ガスガス温度<br>(集塵機入口ガス温度) | ℃<br>200≧ | 175 | 169 | 170 | 169 | 174 | 177 | 175 | | | | | | |
| 連続測定 | 一酸化炭素濃度<br>平均値 | ppm | 8 | 8 | 11 | 5 | 13 | 14 | 18 | | | | | | |
| 測定結果 | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/8 | | | | | | | | |
| | 硫黄酸化物濃度<br>SOx（基準値26.6) | ㎥N/h | | 0.06未満<br>異常なし | | | 0.05未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/8 | | | | | | | | |
| | 窒素酸化物濃度<br>NOx（基準値100) | cm³/㎥N | | 35<br>異常なし | | | 24<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/8 | | | | | | | | |
| | ばいじん濃度<br>(基準値0.04) | g/㎥N | | 0.005未満<br>異常なし | | | 0.005未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/8 | | | | | | | | |
| | 塩化水素濃度<br>(基準値300) | mg/㎥N | | 27未満<br>異常なし | | | 29未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年1回) | | | | | | 2022/8/8 | | | | | | | | |
| | 一酸化炭素濃度<br>(基準値100) | ppm | | | | | 31未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年1回) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン類濃度<br>(基準値0.1) | ng-TEQ/㎥ | | | | | | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年2回) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン濃度<br>作業環境(基準値2.5) | pg-TEQ/㎥ | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | 運転停止年月日<br><br>定修内容 | | 2022/4/13<br>9:30消火<br>2022/4/22<br>9:00点火<br>計画停止<br>内部点検実施<br>珪砂全量入替 | | | 7/16　15:00消火<br>8/5　8:00点火<br>夏期休転、1圧検定実施。<br>清缶工事実施。<br>硅砂全量交換実施。 | | | | | | | | | |

# 大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2022年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

| 処分した廃棄物 | | 単位 | 2022年<br>4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年<br>1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 木くず | kg | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 購入燃料チップ | | kg | 206,130 | 631,550 | 681,860 | 331,280 | 371,350 | 786,520 | 376,930 | | | | | | 3,385,620 |
| 購入 | RPF | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 産業廃棄物 | 木くず | kg | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 動植物性残渣 | kg | | | | | 6,780 | | | | | | | | 6,780 |
| | 廃プラ類 | kg | 494,800 | 405,790 | 518,110 | 81,040 | 483,940 | 504,750 | 541,390 | | | | | | 3,029,820 |
| | 汚泥 | kg | 221,780 | 156,160 | 220,970 | 59,510 | 88,290 | 136,720 | 72,590 | | | | | | 956,020 |
| | 紙くず | kg | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 繊維くず | kg | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 自社汚泥<br>(大興汚泥) | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | 自社雑芥<br>(大興雑芥) | kg | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 計 | kg | 922,710 | 1,193,500 | 1,420,940 | 471,830 | 950,360 | 1,427,990 | 990,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,378,240 |

| 排ガス性状 | | 単位 | 2022年<br>4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年<br>1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス温度 | 燃焼ガス温度<br>(フリーボード) | ℃<br>≧800 | 930 | 911 | 907 | 871 | 862 | 869 | 859 | | | | | | |
| | 排ガスガス温度<br>(集塵機入口ガス温度) | ℃<br>200≧ | 180 | 178 | 181 | 180 | 179 | 174 | 181 | | | | | | |
| 連続測定 | 一酸化炭素濃度<br>平均値 | ppm | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | | | | | | |
| 測定結果 | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/19 | | | | | | | | |
| | 硫黄酸化物濃度<br>SOx（基準値26.6) | ㎥N/h | | 0.04未満<br>異常なし | | | 0.04未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/19 | | | | | | | | |
| | 窒素酸化物濃度<br>NOx（基準値100) | cm³/m³N | | 27<br>異常なし | | | 27<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/19 | | | | | | | | |
| | ばいじん濃度<br>(基準値0.04) | g/m³N | | 0.005未満<br>異常なし | | | 0.005未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年6回) | | | 2022/5/18 | | | 2022/8/19 | | | | | | | | |
| | 塩化水素濃度<br>(基準値300) | mg/m³N | | 29未満<br>異常なし | | | 26未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年1回) | | | | | | 2022/8/19 | | | | | | | | |
| | 一酸化炭素濃度<br>(基準値100) | ppm | | | | | 2未満<br>異常なし | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年1回) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン類濃度<br>(基準値0.1) | ng-TEQ/㎥ | | | | | | | | | | | | | |
| | 測定年月日(年2回) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン濃度<br>作業環境(基準値2.5) | pg-TEQ/㎥ | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | 運転停止年月日<br><br><br><br>定修内容 | | 2022/4/14<br>12:00消火<br>2022/4/22<br>9:00点火<br>計画停止<br>珪砂全量入替 | | | 2022/7/17<br>8:00消火<br>夏期休転、1圧検定実施。<br>清缶工事実施。<br>硅砂全量交換実施。 | 2022/8/4<br>8:00点火 | | | | | | | | |