

大興製紙株式会社 中間処理施設(焼却施設)の維持管理情報

施設の名称 :No.1混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類 :流動床ボイラー
施設の住所 :静岡県富士市上横割10番地

2024年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	6,750	14,270	8,750	10,260	13,280	6,230	13,820	15,760	18,050	15,270	12,650		
購入燃料チップ		kg	54,530	97,400	33,840	55,100	107,930	147,970	19,420	97,330	0	8,360	14,340		
産業廃棄物	木くず	kg	976,250	808,050	678,010	790,270	930,430	859,000	870,080	887,850	751,020	595,910	895,700		
	廃プラ類	kg	300,300	174,940	319,650	125,160	382,180	471,820	391,770	434,760	0	105,500	417,030		
	汚泥	kg	157,120	10,100	12,310	18,780	97,210	347,650	286,590	335,600	6,310	75,580	84,180		
	紙くず	kg	720	160	360	140	250	0	400	140	380	250	270		
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	477,010	862,880	847,760	478,250	965,620	1,113,730	825,850	1,125,570	104,800	847,440	812,190		
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	15,790	19,470	13,360	36,280	18,810	19,520	19,900	16,510	31,220	18,270	15,200		
	計	kg	1,988,470	1,987,270	1,914,040	1,514,240	2,515,710	2,965,920	2,427,830	2,913,520	911,780	1,666,580	2,251,560	0	23,056,920

排ガス性状		単位	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≥800	866	862	854	848	834	867	833	859	847	838			
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≥	178	181	178	176	181	180	172	170	169	176			
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	17	19	17	15	11	11	11	12	10	9			
測定結果	測定年月日(年6回)			2024/5/16		2024/7/1	2024/8/22	2024/9/18		2024/11/25		2025/1/17			
	硫酸化物濃度	mN/h		0.053未満		0.043	0.05未満	0.039		0.059		0.05未満			
	SOx (基準値26.6)			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回)			2024/5/16		2024/7/1	2024/8/22	2024/9/18		2024/11/25		2025/1/17			
	窒素酸化物濃度	cm/mN		15		22	25	52		55		46			
	NOx (基準値100)			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回)			2024/5/16		2024/7/1	2024/8/22	2024/9/18		2024/11/25		2025/1/17			
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/mN		0.015		0.004	0.005	0.008		0.004		0.005未満			
	測定年月日(年6回)			2024/5/16		2024/7/1	2024/8/22	2024/9/18		2024/11/25		2025/1/17			
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/mN		5未満		5未満	4未満	5未満		4未満		5未満			
	測定年月日(年1回)						2024/8/22								
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm					異常なし								
	測定年月日(年1回)						2024/8/22								
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/m					0.0280								
	測定年月日(年2回)					2024/7/26									
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m				0.23									
				異常なし											
特記事項	運転停止年月日		2024/4/20 0:30 消火	2024/5/2 14:00 点火					2024/10/4 7:00 消火				2025/2/25 7:00 消火		
	定修内容		2024/4/27 7:00 点火 14:00 消火 計画停止 硅砂全量入替 主搬送コンベ ア交換実施	炉内内部点検 散気管点検		2024/7/14 14:00消火 2024/8/6 11:00点火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。			2024/10/8 7:00 点火 計画停止		2024/12/4 19:30消火 2025/1/6 8:30点火 冬期休転、搬送コンベア全交 換硅砂全量交換実施。		2025/2/28 16:00 点火 計画停止 硅砂全量入替 カード交換 熱風炉出口ダクト 補修実施		

大興製紙株式会社 中間処理施設(焼却施設)の維持管理情報

施設の名称 :No.2混焼ボイラー(流動床焼却炉)
施設の種類 :流動床ボイラー
施設の住所 :静岡県富士市上横割10番地

2024年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
購入燃料チップ		kg	1,438,720	0	154,810	294,100	1,069,700	1,173,850	1,094,540	1,508,430	201,640	616,320	1,281,060		8,833,170
購入	RPF	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
産業廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	動植物性残渣	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	廃プラ類	kg	295,070	167,310	289,210	185,710	393,320	497,900	509,340	541,570	116,230	424,870	454,380		3,874,910
	汚泥	kg	14,470	0	30,020	51,390	135,160	99,290	0	0	0	0	0		330,330
	紙くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	1,748,260	167,310	474,040	531,200	1,598,180	1,771,040	1,603,880	2,050,000	317,870	1,041,190	1,735,440	0	13,038,410

排ガス性状		単位	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≥800	871	833	845	837	882	919	867	874	880	885			
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≥	185	187	192	190	192	187	184	184	185	189			
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	11	6	15	12	14	6	9	5	7	7			
測定結果	測定年月日(年6回)					2024/7/4	2024/8/16	2024/9/18		2024/11/22		2025/1/17			
	硫黄酸化物濃度	mN/h				0.05未満	0.040	0.04未満		0.04未満		0.05未満			
	SOx (基準値26.6)					異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回)					2024/7/4	2024/8/16	2024/9/18		2024/11/22		2025/1/17			
	窒素酸化物濃度	cm/mN				35	53	69		43		68			
	NOx (基準値100)					異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし			
	測定年月日(年6回)					2024/7/4	2024/8/16	2024/9/18		2024/11/22		2025/1/17			
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/mN				0.007	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.006未満			
	測定年月日(年6回)					2024/7/4	2024/8/16	2024/9/18		2024/11/22		2025/1/17			
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/mN				6未満	5未満	5未満		5		6未満			
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)						2024/8/16	2024/9/12							
特記事項	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/m					0.4	0.800							
	測定年月日(年2回)					2024/7/26									
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m				0.44									
	運転停止年月日		2024/4/18 4:00 消火	2024/5/2 17:00 消火	2024/6/21 7:00 点火			2024/9/23 17:30 消火							
	定修内容		2024/4/26 7:00 点火 ボイラー水管 補修作業	設備改良工事		2024/7/15 9:00消火 2024/8/4 7:00点火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。		2024/9/30 11:30 点火 投入コンベア 折損のため 取り換え工事			2024/12/7 12:00消火 2024/1/7 8:00点火 冬期休転 硅砂全量交換実施。				