

大興製紙株式会社 中間処理施設(焼却施設)の維持管理情報

施設の名称 :No.1混焼ボイラー(流動床焼却炉)  
 施設の種類 :流動床ボイラー  
 施設の住所 :静岡県富士市上横割10番地

2025年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	7,130	10,480	13,530	0	32,290	23,530	9,800	17,570	11,980	14,690			
	購入燃料チップ	kg	66010	27,540	0	0	0	18,850	43,220	13,350	24,990	0			193,960
産業廃棄物	木くず	kg	821,150	893,540	1,452,250	0	1,087,660	1,045,670	938,400	786,490	724,590	959,760			
	廃プラ類	kg	208,330	577,900	515,990	0	597,050	754,820	533,610	581,390	649,100	388,000			
	汚泥	kg	76,200	115,850	88,425	0	64,035	80,290	57,290	62,530	68,470	65,400			
	紙くず	kg	100	580	400	0	550	190	170	170	280	370			
	繊維くず	kg													
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	994,440	1,105,060	685,850	0	718,730	1,079,390	1,011,930	1,062,260	744,220	782,090			8,183,970
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	11,040	14,280	25,760	0	27,970	19,030	18,040	12,190	14,940	13,260			156,510
	計	kg	2,184,400	2,745,230	2,782,205	0	2,528,285	3,021,770	2,612,460	2,535,950	2,238,570	2,223,570	0	0	22,872,440

排ガス性状		単位	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	°C ≥800	886	864	820	停止中	849	857	845	828	851	865			
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	°C 200≥	179	178	172	停止中	182	181	177	178	181	181			
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	8	10	12	停止中	15	14	16	13	11	11			
測定結果	測定年月日(年6回)			2025/5/15				2025/8/18	2025/9/19		2025/11/17				
	硫酸化物濃度 SOx (基準値26.6)	mN/h		0.042未満				0.042未満	0.039未満		0.046未満				
	測定年月日(年6回)			2025/5/15				2025/8/18	2025/9/19		2025/11/17				
	窒素酸化物濃度 NOx (基準値100)	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N		51				52	55		42				
	測定年月日(年6回)			2025/5/15				2025/8/18	2025/9/19		2025/11/17				
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/m <sup>3</sup> N		0.004未満				0.010	0.005未満		0.005未満				
	測定年月日(年6回)			2025/5/15				2025/8/18	2025/9/19		2025/11/17				
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/m <sup>3</sup> N		4未満				4未満	5未満		5未満				
	測定年月日(年1回)							2025/8/18							
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm						2							
測定年月日(年1回)							2025/8/18								
ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/m <sup>3</sup>						0.05								
測定年月日(年2回)															
ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m <sup>3</sup>														
特記事項	運転停止年月日		2025/4/14 13:00 消火		2025/6/3 20:00 消火	2025/6/29 13:30 消火	2025/8/9 8:00 点火		2025/10/15 7:00 消火		2025/12/27 9:00 消火	2026/1/4 9:00 点火			
	定修内容		2025/4/19 13:00 点火 砂全量交換		2025/6/6 18:30 点火 炉内点検	夏期休転 砂全量交換	一圧検定実施		2025/10/17 8:00 点火 砂全量交換		冬期休転 炉内・ボイラー点 検砂全量交換				

大興製紙株式会社 中間処理施設(焼却施設)の維持管理情報

施設の名称 : No.2混焼ボイラー(流動床焼却炉)  
 施設の種類 : 流動床ボイラー  
 施設の住所 : 静岡県富士市上横割10番地

2024年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	購入燃料チップ	kg	847130	1,853,510	1,405,220	9,830	412,380	1,333,780	1,254,860	1,557,900	1,240,430	1,685,650			11,600,690
	購入 RPF	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
産業廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	動植物性残渣	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	廃プラ類	kg	466,530	513,170	457,210	36,770	352,710	469,510	444,300	444,820	409,280	494,420			4,088,720
	汚泥	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	紙くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	1,313,660	2,366,680	1,862,430	46,600	765,090	1,803,290	1,699,160	2,002,720	1,649,710	2,180,070	0	0	15,689,410

排ガス性状		単位	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	°C ≥800	880	870	870	913	863	868	878	879	895	891			
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	°C 200≥	191	192	190	183	186	186	183	189	189	189			
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	6	5	6	3	8	7	5	7	5	4			
測定結果	測定年月日(年6回)			2025/5/15			2025/8/19	2025/9/19		2025/11/17					
	硫酸化物濃度 SOx (基準値26.6)	mN/h		0.039未満			0.036未満	0.042未満		0.042未満					
	測定年月日(年6回)			2025/5/15			2025/8/19	2025/9/19		2025/11/17					
	窒素酸化物濃度 NOx (基準値100)	cm <sup>3</sup> /mN		74			54	72		43					
	測定年月日(年6回)			2025/5/15			2025/8/19	2025/9/19		2025/11/17					
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/mN		0.005未満			0.005未満	0.005未満		0.005未満					
	測定年月日(年6回)			2025/5/15			2025/8/19	2025/9/19		2025/11/17					
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/mN		5未満			5未満	5未満		5未満					
	測定年月日(年1回)						2025/8/18								
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm					3								
測定年月日(年1回)						2025/8/18									
ダイオキシン類濃度 (基準値1.0)	ng-TEQ/m <sup>3</sup>					0.3									
測定年月日(年2回)															
ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m <sup>3</sup>														
特記事項	運転停止年月日		2025/4/5 7:00 消火			2025/7/1 15:00 消火	2025/8/9 10:00 点火	2025/9/10 14:00 消火	2025/10/8 19:30 消火	2025/11/6 15:00 消火	2025/12/26 13:30 消火	2026/1/4 9:30 点火			
	定修内容		2025/4/14 13:00 点火 砂全量交換			夏期休転 一圧検定実施 砂全量交換		2025/9/11 17:00 点火 炉内点検	2025/10/14 7:00 点火 砂全量交換	2025/11/7 15:00 点火 ボイラ点検	冬期休転 炉内・ボイラー 点検 砂全量交換				