大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　：**No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2025年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2026年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2027年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	13,420	24,810	12,180	26,670	7,180								
購入燃料チップ		kg	22640	61,660	0	0	21,650								105,950
産業廃棄物	木くず	kg	833,630	848,950	715,770	589,680	455,730								
	廃プラ類	kg	387,360	432,030	216,060	0	282,890								
	汚泥	kg	110,900	81,820	62,970	28,750	51,250								
	紙くず	kg	590	170	190	340	150								
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0								
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	847,630	892,740	554,060	0	722,720								
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	14,450	17,790	14,690	10,850	13,570 0								
	計	kg	2,230,620	2,359,970	1,575,920	656,290	1,555,140	0	0	0	0	0	0	0	8,377,940

排ガス性状		単位	2026年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2027年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	840	859	871	停止中	838								
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	179	177	169	停止中	181								
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	10	7	4	停止中	9								
測定結果	測定年月日(年6回)			2026/5/20	2026/6/2										
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.040未満	0.047未満										
	測定年月日(年6回)			2026/5/20	2026/6/2										
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	c㎥/㎥N		38	49										
	測定年月日(年6回)														
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満	0.005未満										
	測定年月日(年6回)														
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		5未満	5未満										
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日		2026/4/5 13:00　消火 2026/4/8 11:00　点火	2026/5/16 19:00　消火 2026/5/18 11:00　点火	2026/6/22 7:30　消火		2026/8/5 9:00　点火								
	定修内容		砂全量入替	B側のみ砂8t入替	砂全量入替 夏期休転 一圧検査実施										

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2025年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2026年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2027年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購入燃料チップ		kg	1,933,400	1,207,440	929,350	257,110	1,084,870								5,412,170
購入	RPF	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産業廃棄物	木くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	動植物性残渣	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	廃プラ類	kg	523,030	7,692,700	426,710	104,430	390,450								9,137,320
	汚泥	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	紙くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	繊維くず	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	2,456,430	8,900,140	1,356,060	361,540	1,475,320	0	0	0	0	0	0	0	14,549,490

排ガス性状		単位	2026年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2027年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	884	904	905	887	847								
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	191	194	190	184	189								
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	7	8	12	7	11								
測定結果	測定年月日(年6回)			2026/5/18	2026/6/2										
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.042未満	0.043未満										
	測定年月日(年6回)			2026/5/18	2026/6/2										
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	cm³/m³N		18	65										
	測定年月日(年6回)			2026/5/18	2026/6/2										
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/m³N		0.006未満	0.008未満										
	測定年月日(年6回)			2026/5/18	2026/6/2										
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/m³N		6未満	8未満										
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値1.0)	ng-TEQ/m³													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/m³													
特記事項	運転停止年月日 定修内容				2026/6/22 22:00　消火 炉内点検 2026/6/24 11:00　点火	2026/7/11 9:00　消火 砂全量交換 夏期休転 一圧検査実施	2026/8/7 17:00　点火								